

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1
Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№ 359 от 23.05.18 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: при плановой выездной проверке муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8" ОГРН 1027601068109, ИНН 7609013400, 152155, Ярославская область, г. Ростов, Московская, д. 49"А", 1

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

- ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 28, 29, 35.

Статьи 28: должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

Статьи 29: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводится предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические мероприятия.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. п. 19.2., 19.1., 13.14., 5.5., 5.1., 8.3., 14.24., 17.5., 17.6.

Выявлены нарушения:

1. п. 19.2.

В соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями» и требует обязательного проведения профилактических прививок, все сотрудники образовательной организации должны быть привиты в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок (утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н).

Отсутствуют сведения о прививках у сотрудников детского учреждения:

против дифтерии: у Молчановой А. А., Чесаловой Г. А. (посл. 02.08.07 г.), Ясоновой Е. А. (посл. 12.02.08), Тупало Л. В. (посл. 12.03.08 г.), Турковой С. В. (посл. 12.02.08), Сафоновой Е. В. (посл. 12.02.08), Гонозовой Н. В., Поличенко Л. В., Давыдовой М. А.,
против кори: у Давыдовой М. А., Хрыковой А. Г., Тарловской Н. А., Петровой О. П., Молчановой А. А., Филипповой Т. М., Беловой В. В., Птициной А. Ю. (1 прививка против кори), Ахметзяновой Н. А., Каплюгиной А. В., Кирилловой О. А., Кузьминой И. В.,

отсутствует полный курс вакцинации против гепатита В у 10 сотрудников учреждения, отсутствуют сведения о прививках против гепатита А у работников пищеблока Тарловской Н. А. и Хрыковой А. , против гриппа у 17 сотрудников учреждения.

2. п. 19.1.

В соответствии с требованиями ст. 36 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

Допущены к работе без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Громова Н. А., Птицына А. Ю.

3. п. 13.14.

Нарушаются правила мытья посуды в ясельной группе (не используется душирующее устройство для ополаскивания посуды).

4. пункта 5.1.

Отмечаются дефекты стен и потолков в раздевальной, групповой, спальне, буфетной и туалетной ясельной группы, в туалетной старшей группы, актовом зале, в групповой подготовительной и младшей группы, прачечной, что затрудняет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Прачечная детского учреждения требует проведения ремонта.

5. пункта 4.35.

В прачечной детского учреждения не функционирует сушильный шкаф.

6. пункта 5.5.

Отмечаются дефекты линолиума в групповой ясельной группы, дефекты пола в актовом зале, прачечной, что не допускает возможности проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

7. п. 17.5. и 17.6

Младшие воспитатели (50%) не знают правил приготовления дезинфицирующих средств, используемых ежедневно для обработки раковин и унитазов и ежемесячно для проведения генеральной уборки (используют 0,5 таблетки Ника-хлор на 5 л воды).

8. п. 8.3.

Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спальне ясельной группы.

9. п. 14.24.

Отсутствует маркировка посуды с суточными пробами.

10. п. 9.3.

Не соответствуют гигиеническим требованиям пробы воды по санитарно-химическим показателям: по содержанию железа, цветности (железо-0,59 вместо 0,3 мг/дм³, цветность 32,3 град. вместо 20 град. в кране холодной воды на пищеблоке; (железо-0,64 вместо 0,3 мг/дм³, цветность 31,4 град. вместо 20 град. в кране холодной воды в туалете ясельной группы).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю юридическому лицу муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 8" ОГРН 1027601068109, ИНН 7609013400, 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49"А", 1

обеспечить соблюдение

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 28, 29, 35.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. п. 19.2., 19.1., 13.14., 5.5., 5.1., 8.3., 14.24., 17.5., 17.6.

1. пункт 19.2.

Организовать и обеспечить проведение иммунизации сотрудников в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок. В сезон 2018-2019 гг. организовать иммунизацию сотрудников против гриппа с обязательной отметкой в личной медицинской книжке сотрудника. Организовать иммунизацию сотрудников против гепатита В, А, кори, дифтерии.

2а. пункт 9.3.

Обеспечить детей водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

2. пункт 19.1.

Своевременно проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию всем сотрудникам учреждения.

3. пункт 13.14.

Соблюдать правила мытья посуды во всех группах дошкольного учреждения.

4. пункт 5.1.

Устранить дефекты потолка и стен в раздевальной, групповой, спальне, буфетной и туалетной ясельной группы, в туалетной старшей группы, актовом зале, в групповой подготовительной и младшей группы, прачечной с целью проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Провести прачечную детского учреждения в соответствии с санитарными нормами (провести ремонт прачечной).

5. пункта 4.35.

Отремонтировать сушильный шкаф в прачечной детского учреждения.

6. пункт 5.5.

Устранить дефект линолиума в групповой ясельной группы, дефекты пола в актовом зале, прачечной, чтобы качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

7. п. 17.5. и 17.6

С младшими воспитателями провести учебу по правилам приготовления дезинфицирующих средств.

8. пункт 8.3.

Установить ограждающие устройства отопительных приборов в спальне ясельной группы.

9. пункт 14.24.

Посуду с суточными пробами маркировать с указанием наименования приема пищи и даты отбора в соответствии с санитарными правилами.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8" ОГРН 1027601068109, ИНН 7609013400 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49"А", 1 МДОУ «Детский сад № 8», 152155, Ярославская область, г.Ростов, Московская, д.49а, корпус 1

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 до 25.05.2019.
(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора на
транспорте и санитарной
охраны территории

Семенова Ирина Борисовна

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области

Звягин Александр Михайлович

Предписание получил _____

Михайлов Алексей Владимирович
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 23.05.2019.